

いしかり 「防火」 通信

立入検査ってなに？

「消防の立入検査の件でお電話しました」

消防職員にこんなことを言われた事業所の方はたくさんいらっしゃるのではないのでしょうか？

「立入検査ってなに？」 「どんなことをするの？」 「なぜ従わなければいけないの？」

今月号はたくさんの疑問がある『立入検査』についてご紹介します。

立入検査とは？

消防法第4条【資料提出命令、報告の徴収及び消防職員の立入検査】

消防長又は消防署長は、火災予防のために必要があるときは、関係者に対して資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防職員にあらゆる仕事場、工場若しくは公衆の出入する場所その他の関係のある場所に立ち入って、消防対象物の位置、構造、設備及び管理の状況を検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる。

関係者に対して、出火危険、延焼危険（燃え広がる危険性）、人命危険を排除させること、消防対象物の現状を把握し、出火時の被害を最小限に留めることを目的としています。

どんなことをするの？

消防職員が消防対象物に立ち入って、消防用設備等の位置や管理状況、危険物の取り扱い状況、建物の構造や間仕切り変更、増築などを確認し、法令違反や不備事項があった場合は、関係者に対して指摘・指導を行います。



※新型コロナウイルス流行前の写真です。
実際に行くときは必ずマスクを着用しています。

なぜ法令に従わなければいけないの？

同じ悲劇を繰り返さないためです！！

法令違反をしていた対象物で多数の死傷者が発生した火災

- 1982年 東京都千代田区ホテルニュージャパン火災
死者 33 名、負傷者 34 名
不備事項：スプリンクラー・防火戸未設置、自衛消防訓練未実施、消防用設備未点検、消防計画未作成、火災報知機・感知器・非常放送設備故障、他多数
- 1990年 兵庫県長崎屋尼崎店火災
死者 15 名、負傷者 6 名
不備事項：避難通路障害物、防火戸前障害物、自衛消防訓練未実施
- 2001年 東京都新宿区歌舞伎町ビル火災
死者 44 名、負傷者 3 名
不備事項：防火管理者未選任、消防計画未作成、避難通路障害物、自衛消防訓練未実施、消防用設備未点検、自動火災報知設備感知器未警戒、避難器具未設置、誘導灯不灯
- 2010年 札幌市認知症高齢者グループホーム火災
死者 7 名、負傷者 2 名
不備事項：用途変更届出未提出、消防用設備未点検、消防計画未作成

現在の法令や指導の裏には、

犠牲になったたくさんの命とその周りの方の思いがあります。

まずは、**火災を起こさない**ため、

また、火災が起ころっても**被害を最小限に抑える**ために

立入検査を行い、指摘や指導をしています。

皆さんも、今一度法令順守されているかご確認ください。

ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

発行：石狩消防署予防課

〒061-3211 石狩市花川北1条1丁目2番地3

Tel 0133-74-7165

Fax 0133-74-9814



ホームページ



ツイッター